

Ljus

Målvärden

- Vid bänkarna: minst 500 lux
- I klassrummen: minst 300 lux
- I korridorerna: minst 150 lux
- Vid tavlor: minst 500 lux
- I ansiktshöjd: minst 200 lux

Lokal	Plats	Målvärde (lux)	Mätvärde (lux)	Godkänt
Sal 205	Tavlan	Minst 500	570	Ja

Ljud

Målvärden

- I klassrum medan ni arbetar: max 30 dB
- I korridorer/matsalar: max 60 dB
- Skaderisk: över 85 dB
- Bestående skador: över 120 dB

Lokal	Plats	Målvärde (dB)	Mätvärde (dB)	Godkänt
Matsal	Borden	Max 60 dB	75 dB	Nej

Luft

Målvärden temperatur

- Klassrum: 18 – 22°C
- Aula: 18 – 22°C
- Idrottssalar: 15 – 19°C

Lokal	Plats	Målvärde (C)	Mätvärde (C)	Godkänt
Sal 308	Bänkarna	18 – 22°C	20°C	Ja

Målvärden koldioxidhalt

- Godkänt: under 1000 ppm
- Skaderisk: över 1000 ppm

Lokal	Plats	Målvärde (ppm)	Mätvärde (ppm)	Godkänt
Matsal	Matstation	>1000	850	Ja
		>1000		
		>1000		
		>1000		
		>1000		
		>1000		
		>1000		
		>1000		
		>1000		
		>1000		
		>1000		
		>1000		

Målvärden luftfuktighet

- Normal luftfuktighet: 35 – 70 %

Lokal	Plats	Målvärde (%)	Mätvärde (%)	Godkänt
Gympahallen	Spegelsalen	35 – 70 %	85 %	Nej
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		
		35 – 70 %		

Lokaler

- Finns det förvaringsutrymmen?
- Finns det 1 toalett per 15 elever?
- Finns det uppehålls- och avkopplingsrum?
- Genomförs regelbunden städning?

Sammanställning

Gör en sammanställning av de platser i skolan som **inte** får godkänt i mätningarna.

Lokal	Plats	Mätning av	Målvärde	Mätvärde